Согласовано:

Начальник ТОУ Роспотребнадзора по Брянской области в Почепском, Трубчевском, Жирятинском и Погарском районам

_ Л.И.Сороко

2023 г.

Утверждаю: И.о.директора МУТ «Жирятинское ЖКУ» В.В.Строцкий

2023 г.

Мероприятия по приведению качества питьевой воды подаваемой от артезианских скважин: с. Жирятино, с. Высокое, с. Княвичи, с. Морачево, с. Воробейня, д.Колодня, д.Новое Каплино, с. Норино, д.Буда в соответствии с установленными требованиями на основании Федерального Закона от 07.12.2011г. №416 —ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» на 2023г.:

№ п/п	Наименование мероприятия	Периодич- ность	Ответственный за исполнение
1	Проверка выполнения требований, нормативных документов, указанных в настоящей программе в пределах своей компетенции и должностных обязанностей.	Постоянно	Главный инженер Строцкий В.В.
2	Проверка полноты и кратности лабораторных исследований питьевой воды, согласно разработанной программе производственного контроля. Проведение отбора проб питьевой воды на анализ согласно СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова-	Постоянно	Мастер водопроводного участка: Шеин В.С.
	ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в местах водозабора, перед поступлением воды в сеть и в самой распределительной сети (по графику).		2
3	Контроль за проведением и соблюдением графика ремонта, промывки и обеззараживанием резервуаров чистой воды (водонапорных башен и др.)	Постоянно	Главный инженер Строцкий В.В.
4	Контроль за своевременным прохождением медосмотров декретированных лиц, связанных с эксплуатацией водопроводов, их гигиеническое обучение в соответствии с требованиями санитарного законодательства, а также по эпидпоказаниям.	Постоянно	Инспектор ОК Шеина С.Н.
5	Представление в органы санитарной службы информации об авариях на водопроводных сетях и назначение ответственных лиц за выполнение этого требования.	Постоянно	Главный инженер Строцкий В.В.
6	Контроль за обязательным проведением дезинфекции систем водопровода и водопроводных сооружений во время проведения ремонтных работ и устранения аварий на водопроводных сетях. Составление актов по проведению дезинфекции водопроводных сетей и устранение утечек.	Постоянно	Мастер водопроводного участка: Шеин В.С.
7	Контроль за наличием необходимого количества дезсредств, требуемых для дезинфекции водопроводных сооружений и водопроводов после аварий на них, утечек и по эпид. показаниям.	Постоянно	Главный инженер Строцкий В.В.
8	19	1 раз в год	Мастер водопровод- ного участка:

8	Очистка резервуара (Башни)	1 раз в год	Мастер водопровод- ного участка: Шеин В.С.
	с.Жирятино	1 квартал 2023 г.	Менн В.С.
	с.Высокое	1 квартал 2023	
	с.Княвичи	1 квартал 2023	
	с.Морачево	2 квартал 2023	
	с.Воробейня	2 квартал 2023	
	с.Н.Каплино	2 квартал 2023	
	д.Буда	2 квартал 2023	
	В случае ухудшении качества воды и санитарно-эпидемиологических	по мере необхо-	
	показателей повторить	димости	
	Гидравлическое промывание	1 раз в год	
9	с.Княвичи	2 квартал 2023	Мастер водопроводного участка: Шеин В.С.
	с.Н.Каплино	2 квартал 2023	
	гидропневматическое промывание		
	трубопроводов и водопроводных сетей	1 раз в 3 года	
	В случае ухудшении качества воды и санитарно-эпидемиологических показателей повторить	по мере необхо-	
	Хлорирование воды артскважины(башни)	1 раз в год	Мастер водопроводного участка: Шеин В.С.
10	с.Жирятино	1 квартал 2023	
	с.Высокое	1 квартал 2023	
	с.Княвичи	2 квартал 2023	
	с.Морачево	2 квартал 2023	
	с.Воробейня	2 квартал 2023	
	с.Н.Каплино	2 квартал 2023	
	с.Норино	2 квартал 2023	
	д.Буда	2 квартал 2023	
	В случае ухудшении качества воды и санитарно-эпидемиологических показателей повторить	по мере необхо-	