



Комм. уст. Кольев.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.

Юридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail: bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001

Свистуха В.Г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа
инспекции
Свистуха В.Г.
(подпись) (Ф.И.О.)

22 » мая 2020 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7-223о

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на основании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений
от « 22 » мая 2020 г.

Место, дата, время проведения экспертизы:

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д. 94, 22.05.2020 г, 15-00

Основания для проведения экспертизы:

Заявления МУП «Жирятинское ЖКУ» вх. № 32-20/462-2020 от 19.05.2020 г, вх. № 32-20/460-2020 от 19.05.2020 г, договор возмездного оказания услуг (выполнения работ) № 17П от 22.01.2020 года, договор № 92П от 19.05.2020 года.

(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом - врачом по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии, сертификат специалиста № 0155241724555 от 9 марта 2019 г выдан ФГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений:

Протокола лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения № 104П-вд-1:2-П/к-05.20 от 22.05.2020г ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439 выдан 25.09.2015 г.

(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации))

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания) и измерения: Артезианская скважина МУП «Жирятинское ЖКУ»

Юридический адрес: Брянская область, Жирятинский район, д. Комягино, ул Полевая, 3.

Экспертное заключение № 7-223о от 22.05.2020 г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя ОИ) запрещена


Фактический адрес: Брянская область, Жирятинский район, н.п. Комягино, ул Кольчевская.

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения исследованных показателей в пробах воды питьевой централизованного водоснабжения **не превышают** допустимые уровни (протокол лабораторных исследований №104П-вд-1:2-П/к-05.20 от 22.05.2020г.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения отобранная из артезианской скважины код по ГVK 15205884 н.п. Комягино, ул Кольчевская **соответствует** нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 п.3.3. п.3.4.1. п.3.5. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям (протокол лабораторных исследований: № 104П-вд-1:2-П/к-05.20 от 22.05.2020г)

С экспертным заключением заказчику переданы: протокол лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения: № 104П-вд-1:2-П/к-05.20 от 22.05.2020г

Заведующий отделом
- врач по общей гигиене
отдела гигиены и
эпидемиологии
(должность)



(подпись)

Турлакова Т.В.
(Ф.И.О.)