Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439 выдан 25 сентября 2015 г.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03 июня 2014 г.

Юридический адрес: 241000 Брянская обл. г. Брянск. пр. Ленина д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220 Брянская область, г. Трубчевск, ул. Брянская, д. 94.;
243400 Брянская область, г. Почеп ул. Мира д. 66.
Телефон/факс: 8-48352-24695 E-mail: trub-fbuz@trses.ru ИНН 3250059330 КПП 325202001 ОГРН 1053244057239

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Почепском районе Брянской области

_____О.М. Верховкина

« 19 » мая 2022 г. М.П.

Протокол лабораторных исследований

№ 712Т-вд-1:2-П/к-05.22 от « 19 » мая 2022 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения.

Заявитель (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо): МУП «Жирятинское ЖКУ».

Юридический адрес, фактический адрес, почтовый адрес для физического лица: Брянская область, Жирятинский район, д. Комягино, ул. Полевая, 3.

Место отбора: артезианская скважина с. Жирятино, ул. Возликова, Жирятинского района, Брянской области.

Дата и время отбора пробы (образца): 16.05.2022 г. 10^{00}

НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012;

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 16.05.2022 г. 11^{50}

Место осуществления лабораторной деятельности: ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области. 242220 Брянская область, г. Трубчевск, ул. Брянская, д. 94.

Основание: заявление № 32-20/456-2022г. от 16.05.2022 г.

Цель исследований: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.5. – 2 исследования, таблицы 3.1., 3.3., 3.13. – 11 исследований (схема № 3).

Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер (t +2+4^0 С).

Дополнительные сведения:

Лицо, ответственное за оформление протокола: Шилина В.А. _____
Ф.И.О. подпись

Результаты относятся к пробам (образцам), прошедшим испытания.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя ИЛЦ (заместителя руководителя ИЛЦ).
Протокол № 712Т-вд-1:2-П/к-05.22 от 19.05.2022 г. составлен в 3-х экземплярах.

Приложение 1 к протоколу **№ 712Т-вд-1:2-П/к-05.22.**

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения

Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 16.05.2022 г., 12ч.00 мин.

Микробиологические исследования						
Регистрационный №	Порядковый № исследований	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Допустимые уровни	Единицы измерения
657	1	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.	2	Не более 50	КОЕ/мл
	2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.	Не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/ 100мл

Дата оформления результатов исследований: 17.05.2022 г.
Протокол оформил:
Фельдшер-лаборант С.А. Зайцева

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области"
Бактериологическая лаборатория

Общее количество листов 3 лист 2

Приложение 2 к протоколу № **712 Т - вд - 1:2 - П/к - 05.22**

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 16 мая 2022г, 12час.00мин.

Регистрационный № 866

Объем пробы (образца): 3,0 л.

Средства измерений

Наименование	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр «ИВА-6А-Д»	АЕ 28	С-МА/24-08-2021/88774476 (канал измерений температуры)	от 24.08.2021г. до 23.08.2022г.	в местах проведения исследований (испытаний)
		С-МА/24-08-2021/88774477 (канал измерений относительной влажности)	от 24.08.2021г. до 23.08.2022г.	
		С-МА/09-08-2021/85530271 (канал абсолютного давления)	от 09.08.2021г. до 08.08.2022г.	Температура: 21,2 ^{0}С Относительная влажность: 52,6 % Атмосферное давление: 745,0 мм.рт.ст./ 99,3 кПа
Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ	1709	С-БЕ/12-10-2021/101999912	от 12.10.2021г. до 11.10.2022г.	
Анализатор «Эксперт-001»	7238	С-БЕ/15-06-2021/70929343	от 15.06.2021г. до 14.06.2022г.	

Условия определения запаха, вкуса и привкуса: температура 21,0 ^{0}С, относительная влажность 52,1 %

Результаты исследований

№ п/п	Определяемые показатели, единицы измерений	Результат исследования	Норматив, (ПДК)	НД на метод исследования
Органолептические показатели:				
1	Запах при 20°С, баллы	2	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
1.1	Запах при 60°С, баллы	2	не более 2	
2	Вкус и привкус, баллы	2	не более 2	
3	Мутность*, ЕМФ	1,5 ± 0,3	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность, градусы	9,8 ± 2,9	не более 20,0	ГОСТ 31868-2012 п.5
Обобщенные показатели:				
5	Водородный показатель, ед.pH	7,2 ± 0,2	от 6,0 до 9,0	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018г.)
6	Окисляемость, мг O_2/дм^3	1,28 ± 0,26	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013
7	Жесткость общая, ^{o}Ж	5,6 ± 0,8	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012 п.4
8	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм^3	382,0 ± 38,2	не более 1000,0	ГОСТ 18164-72
9	АПАВ, мг/дм^3	<0,015	не более 0,5	ГОСТ 31857-2012 п.5
Химические вещества:				
10	Железо общее, мг/дм^3	0,69 ± 0,17	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2

* -длина волны падающего излучения 540нм

<0,015 – ниже предела обнаружения

Дата оформления результатов исследований: 19 мая 2022года

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Протокол оформил: фельдшер - лаборант _____ /Статкевич З. Г./

ФИЛИАЛ ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПОЧЕПСКОМ РАЙОНЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.

Юридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел 8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95, E-mail:bgesen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239, ИНН/КПП 3250059330/325701001

УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя органа инспекции
_____ Романеева А.И.
(подпись) (Ф.И.О.)
«05» мая 2022 г.
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4-2570
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на основании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений

Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д. 94, 05.05 .2022 года. 10-00

Основания для проведения экспертизы:
Заявление МУП «Жирятинское ЖКУ» вх.№32-20/403-2022 от 25.04.2022 года. договор возмездного оказания услуг (выполнения работ) № 244 от 16 декабря 2021 года.
(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отдела гигиены и эпидемиологии-врачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 014627004686 от 10 ноября 2020 г (рег. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений:
Протокола лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения № 619Т-вд-1:2-П/к-04.22 от 28.04.2022 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439 выдан 25.09.2015 г.
(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания) и измерения: МУП «Жирятинское ЖКУ»

Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул Полевая,3.

Фактический адрес: Брянская обл, с. Жирятино, ул. Возликова.

УСТАНОВЛЕНО:

фактические значения показателя - железо в пробе воды питьевой

Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя ОИ) запрещена

централизованного водоснабжения **превышают** допустимые уровни (протокол лабораторных исследований №619 Т-вд-1:2-П/к-04.22 от 28.04.2022 года).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из артезианской скважины код по ГВК 15200970/2 с. Жирятино, ул Возликова **не соответствует** нормативным требованиям согласно таб 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю: железо 0,61 мг/дм^3 (при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л) (протокол лабораторных исследований № 619Т-вд-1:2-П/к-04.22 от 28.04.2022 года)

С экспертным заключением заказчику переданы:
1. Протокол лабораторных исследований: воды питьевой централизованного водоснабжения № 619Т-вд-1:2-П/к-04.22 от 28.04.2022 года

Заведующий отделом - врач по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии		Турлакова Т.В.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя ОИ) запрещена

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.
Юридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел 8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373290, ОГРН 1053244057239, ИНН/КПП 3250059330/325701001

УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя органа инспекции
_____ Романеева А.И.
(подпись) (Ф.И.О.)
«16» марта 2022 г.
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4-490
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на основании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений

Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д. 94, 16.03.2022 года. 11-00

Основания для проведения экспертизы:
Заявление МУП «Жирятинское ЖКУ» вх.№32-20/220-2022 от 09.03.2022 года, договор возмездного оказания услуг (выполнения работ) № от января 2021 года.
(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологии-врачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 0146270004686 от 10 ноября 2020 г (рег. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений:
Протокола лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения № 328Т-вд-1:2-П/к-03.22 от 11.03.2022 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439 выдан 25.09.2015 г.
(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания) и измерения: Артезианская скважина ул. Возликова МУП «Жирятинское ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул Полевая,3.
Фактический адрес: Брянская обл, с. Жирятино, ул. Возликова.

Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя ОИ) запрещена

УСТАНОВЛЕНО:
фактические значения показателя - железо в пробе воды питьевой централизованного водоснабжения **превышают** допустимые уровни (протокол лабораторных исследований №328Т-вд-1:2-П/к-03.22 от 11.03.2022 года).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из артезианской скважины код по ГВК 15200970/2 с. Жирятино, ул Возликова **не соответствует** нормативным требованиям согласно таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю: железо 0,56 мг/дм^3 при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л (протокол лабораторных исследований № 328Т-вд-1:2-П/к-03.22 от 11.03.2022 года)

С экспертным заключением заказчику переданы:
1. Протокол лабораторных исследований: воды питьевой централизованного водоснабжения № 328Т-вд-1:2-П/к-03.22 от 11.03.2022 года

Заведующий отделом - врач по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии	_____	Турлакова Т.В.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя ОИ) запрещена

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.

Юридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001

УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя органа инспекции
_____ Романеева А.И.
(подпись) (Ф.И.О.)
«14» февраля 2022 г.
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7-30
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на основании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений

Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д. 94, 14.02.2022 года. 09-00

Основания для проведения экспертизы:
Заявление МУП «Жирятинское ЖКУ» вх.№32-20/101-2022 от 07.02.2022 года, договор возмездного оказания услуг (выполнения работ) № 244 от 16 декабря 2021 года.

(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологии-врачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 0146270004686 от 10 ноября 2020 г (рег. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений:
Протокола лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения № 167Т-вд-1:2-П/к-02.22 от 10.02.2022 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439 выдан 25.09.2015 г.

(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания) и измерения: Артезианская скважина код по ГВК 15200970/2 МУП «Жирятинское ЖКУ»

Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя ОИ) запрещена

Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул Полевая,3.
Фактический адрес: Брянская обл, с. Жирятино, ул. Возликова.

УСТАНОВЛЕНО:
Фактические значения показателя железо в пробе воды питьевой централизованного водоснабжения **превышают** допустимые уровни (протокол лабораторных исследований №167Т-вд-1:2-П/к-02.22 от 10.02.2022 года).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из артезианской скважины код по ГВК 15200970/2 по адресу с. Жирятино, ул Возликова **не соответствует** нормативным требованиям согласно таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю железо 0,47 мг/дм^3 (при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм^3) (протокол лабораторных исследований №167Т-вд-1:2-П/к-02.22 от 10.02.2022 года)

С экспертным заключением заказчику переданы:
1. Протокол лабораторных исследований: воды питьевой централизованного водоснабжения №167Т-вд-1:2-П/к-02.22 от 10.02.2022 года

Заведующий отделом - врач по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии		Турлакова Т.В.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя ОИ) запрещена

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.

Юридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373189, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001

УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя органа инспекции
_____ Романеева А.И.
(подпись) (Ф.И.О.)
«25» января 2022 г.
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4-40
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на основании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений

Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д. 94, 25.01.2022 года. 10-00

Основания для проведения экспертизы:
Заявление МУП «Жирятинское ЖКУ» вх.№32-20/48-2022 от 18.01.2022 года, договор возмездного оказания услуг (выполнения работ) № 244 от 16 декабря 2021 года.

(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологии-врачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 0146270004686 от 10 ноября 2020 г (рег. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений:
Протокола лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения № 26Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439 выдан 25.09.2015 г.

(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания) и измерения: Артезианская скважина МУП «Жирятинское ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул

Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя ОИ) запрещена

Полевая,3.
Фактический адрес: Брянская обл, с. Жирятино, ул. Возликова.

УСТАНОВЛЕНО:
Фактические значения показателя железо в пробе воды питьевой централизованного водоснабжения **превышают** допустимые уровни (протокол лабораторных исследований №26Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из артезианской скважины код по ГВК 15200970/2 с. Жирятино, ул Возликова **не соответствует** нормативным требованиям согласно таб 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю железо 0,54 мг/дм^3 (при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм^3) (протокол лабораторных исследований №26Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года

С экспертным заключением заказчику переданы:
1. Протокол лабораторных исследований: воды питьевой централизованного водоснабжения №26Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года

Заведующий отделом - врач по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии	_____	Турлакова Т.В.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя ОИ) запрещена

ул. Толстого

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.

Юридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001

УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя органа
инспекции
_____ Романеева А.И.
(подпись) (Ф.И.О.)
«25» января 2022 г.
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7-60
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на основании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений

Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д. 94, 25.01.2022 года. 11-00

Основания для проведения экспертизы:
Заявление МУП «Жирятинское ЖКУ» вх.№32-20/48-2022 от 18.01.2022 года, договор возмездного оказания услуг (выполнения работ) № 244 от 16 декабря 2021 года.

(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологии-врачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 014627004686 от 10 ноября 2020 г (рег. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений:
Протокола лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения № 28Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439 выдан 25.09.2015 г.

(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания) и измерения: Артезианская скважина МУП «Жирятинское ЖКУ»

Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул Полевая,3.

Фактический адрес: Брянская обл, с. Жирятино, ул. Больничная.

Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя ОИ) запрещена

УСТАНОВЛЕНО:

Фактические значения показателя железо в пробе воды питьевой централизованного водоснабжения **превышают** допустимые уровни (протокол лабораторных исследований №28Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из артезианской скважины с. Жирятино, ул Больничная **не соответствует** нормативным требованиям согласно таб 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю железо 0,64 мг/дм^3 (при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм^3)(протокол лабораторных исследований №28Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года)

С экспертным заключением заказчику переданы:

1. Протокол лабораторных исследований: воды питьевой централизованного водоснабжения №28Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года

Заведующий отделом - врач по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии		Турлакова Т.В.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя ОИ) запрещена

ул. Ленина

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.

Юридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001

УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя органа инспекции
_____ Романеева А.И.
(подпись) (Ф.И.О.)
«25» января 2022 г.
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7-50
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на основании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений

Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д. 94, 25.01.2022 года. 10-30

Основания для проведения экспертизы:
Заявление МУП «Жирятинское ЖКУ» вх.№32-20/48-2022 от 18.01.2022 года, договор возмездного оказания услуг (выполнения работ) № 244 от 16 декабря 2021 года.

(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологии-врачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 0146270004686 от 10 ноября 2020 г (рег. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений:
Протокола лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения № 27Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439 выдан 25.09.2015 г.

(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания) и измерения: Артезианская скважина МУП «Жирятинское ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул

Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя ОИ) запрещена

Полевая,3.
Фактический адрес: Брянская обл, с. Жирятино, ул. Ленина.

УСТАНОВЛЕНО:
Фактические значения показателя железо в пробе воды питьевой централизованного водоснабжения **превышают** допустимые уровни (протокол лабораторных исследований №27Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из артезианской скважины с. Жирятино, ул Ленина **не соответствует** нормативным требованиям согласно таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю железо 0,67 мг/дм^3 (при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм^3) (протокол лабораторных исследований №27Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года

С экспертным заключением заказчику переданы:
1. Протокол лабораторных исследований: воды питьевой централизованного водоснабжения №27Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года

Заведующий отделом - врач по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии	_____	Турлакова Т.В.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя ОИ) запрещена

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.

Юридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001

УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя органа инспекции
_____ Романеева А.И.
(подпись) (Ф.И.О.)
«25» января 2022 г.
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7-70
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на основании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений

Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д. 94, 25.01.2022 года. 11-30

Основания для проведения экспертизы:
Заявление МУП «Жирятинское ЖКУ» вх.№32-20/48-2022 от 18.01.2022 года, договор возмездного оказания услуг (выполнения работ) № 244 от 16 декабря 2021 года.

(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологии-врачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 0146270004686 от 10 ноября 2020 г (рег. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений:
Протокола лабораторных исследований воды питьевой централизованногс водоснабжения № 29Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439 выдан 25.09.2015 г.

(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания) и измерения: Артезианская скважина МУП «Жирятинское ЖКУ»

Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул Полевая,3.

Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя ОИ) запрещена

Фактический адрес: Брянская обл, с. Жирятино, ул. Молодежная.

УСТАНОВЛЕНО:

Фактические значения показателя железо в пробе воды питьевой централизованного водоснабжения **превышают** допустимые уровни (протокол лабораторных исследований №29Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года).
фактические значения показателей- железо).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из артезианской скважины с. Жирятино, ул Молодежная **не соответствует** нормативным требованиям согласно таб. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю железо - 0,71 мг/дм^3 (при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм^3)(протокол лабораторных исследований №29Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года

С экспертным заключением заказчику переданы:
1. Протокол лабораторных исследований: воды питьевой централизованного водоснабжения №29Т-вд-1:2-П/к-01.22 от 21.01.2022 года

Заведующий отделом - врач по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии
(должность)

(подпись)

Турлакова Т.В.
(Ф.И.О.)

Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя ОИ) запрещена

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.

Юридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская, д.94
Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail:bgcsen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001

УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя органа инспекции
_____ Романеева А.И.
(подпись) (Ф.И.О.)
«28» 06 2022г.
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7-379о
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов на основании проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений

Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д. 94, 28.06.2022 года. 11-00

Основания для проведения экспертизы:
Заявление МУП «Жирятинское ЖКУ» вх.№32-20/612-2022 от 23.06.2022 года, договор_возмездного оказания услуг (выполнения работ) № 244 от 16 декабря 2021 года.
(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены и эпидемиологии-врачом по общей гигиене, сертификат специалиста № 0146270004686 от 10 ноября 2020 г (рег. №20362) выдан ФГБОУ ВО « Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений:
Протокола лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения № 1019Т-вд-1:2-П/к-06.22 от 27.06.2022 года ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области» аттестат_аккредитации № РОСС RU.0001.515439 выдан 25.09.2015 г.
(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации)

Наименование объекта, на котором проводились исследования (испытания) и измерения: Артезианская скважина ул. Возликова МУП «Жирятинское ЖКУ»
Юридический адрес: Брянская обл, Жирятинский район, д. Комягино, ул Полевая,3.
Фактический адрес: Брянская обл, с. Жирятино, ул Возликова.

Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя ОИ) запрещена

УСТАНОВЛЕНО: фактические значения показателя - железо в пробе воды питьевой централизованного водоснабжения **превышает** допустимые уровни (протокол лабораторных исследований №1019Т-вд-1:2-П/к-06.22 от 27.06.2022 года).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из артезианской скважины код по ГВК 15200970/2 с. Жирятино, ул. Возликова **не соответствует** нормативным требованиям согласно таб 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю железо- 0,71 мг/дм^3 (при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/л) (протокол лабораторных исследований №1019Т-вд-1:2-П/к-06.22 от 27.06.2022 года)

С экспертным заключением заказчику переданы:
1. Протокол лабораторных исследований: воды питьевой централизованного водоснабжения № 1019Т-вд-1:2-П/к-06.22 от 27.06.2022 года.

Заведующий отделом - врач по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии		Турлакова Т.В.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя ОИ) запрещена